

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

www.gov.pl/web/psse-poznan
/pssepoznan/SkrvkaESP
psse.poznan@pis.gov.pl
higiena.komunalna@psse-poznan.pl


ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
NIP 7781346724
REGON 631276647

Poznań, dnia 21 lutego 2022 r.

HK-WPS.9011.3.20.2022

**Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, powołując się na § 21, § 22 oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), przesyła w załączeniu ocenę jakości wody za rok 2021.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
z up. 
Marcin Wojtaszek

Otrzymują:

1. Adresat (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.)
2. aa

M.S.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych w roku 2021.**

Zgodnie z ewidencją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, źródło zaopatrzenia mieszkańców gminy Pobiedziska w wodę przeznaczoną do spożycia stanowią niżej wymienione wodociągi administrowane przez:

**1. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58,
62-010 Pobiedziska**

a) Wodociąg miejski Pobiedziska

- produkcja wody – 1580 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 11258 osób,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

b) Wodociąg wiejski Góra

- produkcja wody – 27 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 350 osób,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

c) Wodociąg wiejski Latalice

- produkcja wody – 129 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 1210 osób,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

d) Wodociąg wiejski Jerzyn

- produkcja wody – 151 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 1362 osoby,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

e) Wodociąg wiejski Stęszewko

- produkcja wody – 160 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 504 osoby,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

f) Wodociąg wiejski Tuczo

- produkcja wody – 92 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 297 osób,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

g) Wodociąg wiejski Biskupice

- produkcja wody – 973 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 5234 osoby,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

h) Wodociąg wiejski Gołuń

- produkcja wody – 97 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 362 osoby,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PROMNO, Promno 13, 62-010 Promno

a) Wodociąg zakładowy Promno RSP

- produkcja wody – 32 m³/dobę,
- liczba zaopatrywanej ludności – 175 osób,
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, dezynfekcja według zaleceń podchlorynem sodu.

W roku 2021 badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- miejskim: Pobiedziska,
- wiejskim: Góra, Latalice, Jerzyn, Stęszewko, Biskupice, Gołuń, Tuczo
- zakładowym: Promno RSP.

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie badań laboratoryjnych – 46 analiz chemicznych oraz 46 analiz bakteriologicznych, wykonanych przez tutejszy organ, jak również 40 analiz

chemicznych oraz 40 analiz bakteriologicznych wykonanych w ramach prowadzonej przez producentów wody kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. miejskim:

- Pobiedziska

2. wiejskim:

- Stęszewko
- Góra
- Biskupice
- Gołuch
- Latalice
- Jerzyn
- Tuczno

3. Zakładowym:

- Promno RSP

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
z up. 
Marcin Wojtaszek

M.S.